

# 紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司干式 变压器采购项目招标技术澄清

文件编号: ZJ-2024-001

日期: 2024年10月26日

第 1 页

共 1 页

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1 投标人应提供详细的技术方案，包括但不限于变压器的型号、规格、性能参数、材料清单、制造工艺、检验标准、交货周期、售后服务等。技术方案应充分体现投标人对项目的理解和对业主需求的响应。

1.1.1.2 投标人应提供变压器的详细技术参数表，包括但不限于额定容量、额定电压、额定电流、短路阻抗、空载损耗、负载损耗、温升、噪音、绝缘等级、防护等级、冷却方式、分接开关类型、调压范围、短路承受能力、抗震性能、防腐性能、环保性能等。技术参数表应清晰、准确、完整，并与投标文件中的其他部分保持一致。

1.1.1.3 投标人应提供变压器的详细检验报告，包括但不限于出厂检验报告、型式试验报告、例行试验报告、特殊试验报告等。检验报告应由具有资质的检测机构出具，并加盖公章。检验报告应清晰、准确、完整，并能证明变压器的质量符合相关标准的要求。

1.1.1.4 投标人应提供变压器的详细售后服务方案，包括但不限于售后服务网络、售后服务人员、售后服务电话、售后服务响应时间、售后服务费用等。售后服务方案应清晰、准确、完整，并能证明投标人能够提供优质的售后服务。

